

АКТ

проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к 2024/2025 учебному году.

Составлен « 05 » августа 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №16 комбинированного вида»
(структурное подразделение – дошкольное отделение)

Полное наименование образовательного учреждения

2-х этажное здание

Тип (назначение) здания

1985

Год постройки

Ленинградская область, Гатчинский район д. Малое Верево ул. Кириллова д.4

Адрес образовательного учреждения

(881371) 53-479

Телефон (факс)

mbdou16@gtn.lokos.net

Адрес электронной почты

Заведующий Баранова Евгения Афанасьевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района № 2622 от «07» июня 2024 проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Иванов П.В.

заместитель главы администрации
Гатчинского муниципального райо-
на
по развитию социальной сферы

Заместитель председателя:

Шутова М.В.

председатель Комитета образования
Гатчинского муниципального райо-
на

Члены комиссии:

Антонова Т.А.

Заместитель председателя Комитета
образования по правовым и кадро-
вым вопросам

Назаров И.В.

начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы Гатчинского района (по
согласованию)

Мельчариков Д.Г.

начальник отдела материально-
технического снабжения
Муниципального автономного
учреждения «Хозяйственно-

Паламарчук К.А.

эксплуатационная служба»;

главный специалист отдела сопровождения Комитета образования;

Воронцов Д.Ю.

главный специалист отдела сопровождения Комитета образования (по безопасности)

От администрации образовательного учреждения:

Баранова Е.А.

заведующий

Сколкова Т.В.

заместитель заведующего по АХЧ

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

Сколкова Татьяна Валерьевна, заместитель заведующего по АХЧ

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 10 от 07.09.2023г

Удостоверение №0705250824 Выдано 05.07.2024

Протокол № УЦ-2024-6/353 ТЭУ-1 Дата 05.07.2024

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Сколкова Татьяна Валерьевна, заместитель заведующего по АХЧ

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 11 от 07.09.2023

Удостоверение ЭБ-012/24-04 Выдано 23.04.2024

Протокол №ЭБ-003 Дата 23.04.2024

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования не применимо

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № ____ - _____ от _____

Удостоверение _____ - _____ Выдано _____

Протокол № _____ - _____ Дата _____

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Сколкова Татьяна Валерьевна, заместитель заведующего по АХЧ

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 7 от 07.09.2023г.

Удостоверение №310667 Выдано 03.03.2024

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников
Не применимо

Фамилия, имя, отчество, должность
Приказ № ____ - _____ от _____ - _____

Удостоверение - Выдано -
Протокол - Дата -

Оценка квалификации проведена

Удостоверение _____ - _____ Выдано _____ - _____
Протокол № _____ - _____ Дата _____ - _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании **нет**, этажей **2**

Эксплуатируются ли на день составления акта - **не требуется**

Страховой полис - Срок действия – **не требуется**
Страховая компания – **не требуется**

1.6. Ответственный за охрану труда

Сколкова Татьяна Валерьевна, заместитель заведующего по АХЧ
Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 6 от 07.09.2023г

Удостоверение №310664 Выдано 01.03.2024г
Протокол №188-29.02.2024 Дата 01.03.2024

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ)

_____ - _____
учредительный договор

утвержден 15.05.2023 г. № 1754

Устав

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ Л035-01268-47/00956978 от 30.11.2023

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

_____ - _____
(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Удостоверение №310667 Выдано 03.03.2024

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Не применимо

Фамилия, имя, отчество, должность
Приказ № ____ - _____ от ____ - _____

Удостоверение - Выдано -
Протокол - Дата -

Оценка квалификации проведена

Удостоверение _____ - _____ Выдано _____ - _____
Протокол № _____ - _____ Дата _____ - _____

Лифты (пассажи.; грузопассажи.), подъемник в здании **нет**, этажей **2**

Эксплуатируются ли на день составления акта - **не требуется**

Страховой полис - Срок действия – **не требуется**
Страховая компания – **не требуется**

1.6. Ответственный за охрану труда

Сколкова Татьяна Валерьевна, заместитель заведующего по АХЧ

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 6 от 07.09.2023г

Удостоверение №310664 Выдано 01.03.2024г

Протокол №188-29.02.2024 Дата 01.03.2024

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ)

учредительный договор

утвержден 15.05.2023 г. № 1754

Устав

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности

№ Л035-01268-47/00956978 от 30.11.2023

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Распоряжение КУИ ГМР ЛО №243 от 11.10.2023г, Акт приема-передачи объектов основных средств 11.10.2023г., Выписка ЕГРП от 16.10.2023г.

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Постановление Администрации ГМР ЛО №5092 от 07.11.2023г.

(наименование документа, дата и №)

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения (№, дата)

б/н от 16.12.2019г.

4. Наличие паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения (№, дата)

б/н от 17 февраля 2022г.

5. Наличие паспорта доступности образовательного учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (№, дата)

б/н от 14.06.2024г.

6. Сведения о здании:

Объем здания ***5201 куб.м.***

Этажность ***2эт***

Общая площадь ***1575,90 кв.м;***

полезная площадь ***854,90 кв.м;***

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м)
нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м)
медицинский кабинет сдается по Договору безвозмездного пользования от 11.01.2021г. ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», общая площадь: мед. кабинет-12 м2, процедурная 6,6 м2, изолятор – 7 м2, туалет с местом приготовления дез.средств – 3.7 м2

7. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2024/2025 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 6 групп, с общим количеством воспитанников ***137 детей.***

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста - детей

вторые группы раннего возраста - детей

первые младшие группы ***1 шт 30 детей***

вторые младшие группы - детей

средние группы *1 шт 30 детей*
средне-старшие группы *1 шт 28 детей*
старше-подготовительные к школе группы *1 шт 25 детей*
подготовительная группа компенсирующей направленности *2 шт 24 ребенка*
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием *нет*

8. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)
укомплектованы

9. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 6735 кв.м., сколько на участке деревьев *31*,

в том числе фруктовых _____ - _____, ягодных кустов _____ - _____.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

имеется контейнер в специально отведенном месте, соответствует санитарным требованиям

наличие договора о вывозе мусора

государственный (муниципальный контракт) № 35277БО-1/01-24 от 05.02.2024г. с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
площадки подготовлены, в удовлетворительном состоянии

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ

нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ
имеется

10. Готовность групповых комнат, их состояние
групповые комнаты подготовлены и находятся в удовлетворительном состоянии

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка
обеспечены, состояние удовлетворительное, маркировка имеется;

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен
обеспечены, состояние удовлетворительное, 3 смены;

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами
обеспечены;

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
музыкальный и спортивный залы, 3 кабинета учителей-логопедов, сенсорная комната

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря **удовлетворительное, Акт испытания спортивных снарядов и оборудования от 20.06.2024г.**

Наличие бассейна, его техническое состояние **нет**

Обслуживание бассейна (организация, договор) **нет**

Зал для музыкальных занятий, его готовность **состояние удовлетворительное**

11. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой обеспечены: музыкальный центр, проекторы, интерактивные проектора, 2 компьютера, 2 интерактивных доски, 13 ноутбуков, 2 интерактивных стола, интерактивные панели 3 шт, интерактивная песочница, интерактивный скалодром, интерактивный пол; в хорошем состоянии

12. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием (перечислить, указать кол-во)	Обеспеченность посудой и инвентарем (перечислить, указать кол-во)	Обеспеченность мебелью (перечислить, указать кол-во)	Санитарно-техническое состояние
	Обеспечены водонагревательный титан – 1 шт; электрические плиты - 2 шт мясорубка – 2 шт; холодильник – 1 шт, холодильные шкафы – 3 шт; морозильный ларь – 1 шт	Обеспечены имеется необходимое количество разделочных досок, ножей; посудомоечные ванны - 2 шт.; раковины для мытья овощей – 2 шт; картофелечистка – 1 шт;	Обеспечены, соответствуют нормам	Соответствует нормам

13. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние **достаточное, согласно нормам, состояние удовлетворительное**

Наличие медикаментов и условий хранения скоропортящихся лекарственных средств **медикаменты хранятся в холодильнике согласно температурного режима**

Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, ведение журналов бракеража, инструкций по эксплуатации медицинского оборудования) **имеются**

Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок действия) **имеется ЛО №003191 от 27.04.2017г.**

наличие комнаты для заболевшего ребенка
имеется

14. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств **имеются**

место приготовления **подсобное помещение, санузлы в групповых помещениях**

тара **канистры 10 л**

наличие горшков **имеются в необходимом количестве**

наличие утюгов **имеется гладильный пресс, утюги**

наличие пылесосов для уборки **имеются в необходимом количестве**

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения
обеспеченность полная, помещение гладильной

15. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «Коршунов и партнеры», 186300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чехова, д. 23, пом. 63,64; тел./факс: 8-813-71-769-35; 8-813-71-212-90; don.korshunov@yandex.ru; Договор № 1202/24 от 09.01.2023 г. (до 31.12.2024 г.)

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

16. Наличие предписаний Роспотребнадзора (дата, срок) **нет**

Выполнены предписания (дата) _____ - _____
Количество оставшихся невыполненными пунктов предписаний _____ - _____
Наличие плана устранения замечаний _____ - _____

17. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией _____
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением _____
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением **не применимо**
(дата и № акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования **20.07.2022 год,**
Отчет №258/19-3
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения **соответствуют нормам**

состояние сетей газоснабжения **не применимо**

18. Обеспечение пожарной безопасности:

Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок действия) **имеется ЛО №003191 от 27.04.2017г.**

наличие комнаты для заболевшего ребенка
имеется

14. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств **имеются**

место приготовления **подсобное помещение, санузлы в групповых помещениях**

тара **канистры 10 л**

наличие горшков **имеются в необходимом количестве**

наличие утюгов **имеется гладильный пресс, утюги**

наличие пылесосов для уборки **имеются в необходимом количестве**

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения
обеспеченность полная, помещение гладильной

15. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «Коршунов и партнеры», 186300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чехова, д. 23, пом. 63,64; тел./факс: 8-813-71-769-35; 8-813-71-212-90; don.korshunov@yandex.ru; Договор № 1202/24 от 09.01.2023 г. (до 31.12.2024 г.)

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

16. Наличие предписаний Роспотребнадзора (дата, срок) **нет**

Выполнены предписания (дата) _____ - _____
Количество оставшихся невыполненными пунктов предписаний _____ - _____
Наличие плана устранения замечаний _____ - _____

17. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией _____
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением _____
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением **не применимо**
(дата и № акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования **20.07.2022 год,**
Отчет №258/19-3

(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения **соответствуют нормам**

состояние сетей газоснабжения **не применимо**

18. Обеспечение пожарной безопасности:

18.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) **работает**

количество пожарных кранов **7 шт**

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) **укомплектовано**

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода

ООО «Корнелюк и партнеры», гражданско-правовой договор №61 от 13.06.2024г.

(наименование организации, № договора, дата)

18.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые **7 шт**

углекислотные **__** - **_____** шт.

необходимо приобрести **_____** - **_____** шт.

18.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)

имеется и находится в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

ООО «САКСЭС» Договор № 01/16/2024-ТО от 09.01.2024г.

(наименование организации, № договора, дата)

18.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние

имеется и находится в рабочем состоянии

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре

ООО «САКСЭС» Договор № 01/16/2024-ТО от 09.01.2024г.;

техническое обслуживание приборов объектовых оконечных ПАК «Стрелец-Мониторинг» и выполнение работ по техническому мониторингу состояния СПС ООО «Служба Мониторинга-Ленинградская область» Договор № 18-1-39/ТО-2024 от 09.01.2024 г.

(наименование организации, № договора, дата)

18.5. Наличие аварийного освещения и его состояние

имеется и находится в рабочем состоянии

18.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
обеспечены

18.7. Состояние путей эвакуации

удовлетворительно, посторонних предметов на путях эвакуации нет

18.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации

имеются

18.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.)

Не требуется

18.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась нет
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки _____ - _____

Наличие действующих предписаний (дата, срок) _____ - _____

Выполнены предписания (дата) _____ - _____

Количество оставшихся невыполненными пунктов предписаний - _____

Наличие плана устранения замечаний _____ - _____

19. Состояние инженерных сетей:

Отопление:

Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.) **теплоцентраль**
состояние **удовлетворительное**

Наличие и состояние узлов учета тепловой энергии **имеется, удовлетворительное**

Количество установленных приборов учета **1 шт**

Количество недостающих приборов учета **нет**

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник **централизованное**
обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта **обеспечено**

санитарных узлов **обеспечено**

душевых **обеспечено**

учебных помещений начальных классов **не применимо**

кабинетов физики, химии **не применимо**

кабинетов черчения, рисования **не применимо**

мастерских трудового обучения **не применимо**

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования)

Протокол № 34937/Б от 07.07.2023г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»; в норме

Протокол № 6775 от 12.07.2023г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»; в норме

Наличие и состояние узлов учета водоснабжения **имеется, удовлетворительное**

Количество установленных приборов учета **1 шт**

Количество недостающих приборов учета **нет**

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние **в исправном удовлетворительном состоянии**

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в групповых помещениях **с естественным побуждением**

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) **не применимо**

в бассейне **не применимо**

в мед. пункте **естественная**

18.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась нет
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки _____ - _____

Наличие действующих предписаний (дата, срок) _____ - _____

Выполнены предписания (дата) _____ - _____

Количество оставшихся невыполненными пунктов предписаний - _____

Наличие плана устранения замечаний _____ - _____

19. Состояние инженерных сетей:

Отопление:

Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.) *теплоцентраль*
состояние *удовлетворительное*

Наличие и состояние узлов учета тепловой энергии *имеется, удовлетворительное*

Количество установленных приборов учета *1 шт*

Количество недостающих приборов учета *нет*

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник *централизованное*

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта *обеспечено*

санитарных узлов *обеспечено*

душевых *обеспечено*

учебных помещений начальных классов *не применимо*

кабинетов физики, химии *не применимо*

кабинетов черчения, рисования *не применимо*

мастерских трудового обучения *не применимо*

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования)

Протокол № 34937/Б от 07.07.2023г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»; в норме

Протокол № 6775 от 12.07.2023г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»; в норме

Наличие и состояние узлов учета водоснабжения *имеется, удовлетворительное*

Количество установленных приборов учета *1 шт*

Количество недостающих приборов учета *нет*

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние *в исправном удовлетворительном состоянии*

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в групповых помещениях *с естественным побуждением*

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) *не применимо*

в бассейне *не применимо*

в мед. пункте *естественная*

ООО «Кедр», (договор 1/2024 от 31.05.2024г. Лицензия № Л056-00106-78/00624124 от 31.10.2022 г., выданная ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

(организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

22.2. Системы охранной сигнализации

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» Договор № 0554 от 09.01.2024 г. (до 31.12.2024 г.)

ООО «Охранная организация «Визирь» (договор № 29/12/23/28 от 09.01.2024 г. (до 31.12.2024 г.) Регистрационный номер лицензии: Л056-00106-78/00618997, выдана 29.09.2022 года ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

22.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения

Имеется, установлена на здании

ООО «САКСЭС» (договор № 02/16//24-ТО от 09.01.2024г. до 31.12.2024г.

22.4. наличие ограждения территории организации

имеется по всему периметру

22.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) *ручной, 1 шт*

22.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон)

домофон, 2 шт

обслуживание ООО «САКСЭС» (договор № 02/16//24-ТО от 09.01.2024г. до 31.12.2024г.

23. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

24. Замечания и предложения комиссии:

Произвести замену, эксплуатируемой сверх срока службы, системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Заместитель председателя комиссии _____



М.В. Шутова

Члены комиссии:



Т.А. Антонова



И.В. Назаров




Д.Г. Мельчариков



К.А. Паламарчук


Д.Ю. Воронцов


С.Н. Кузнецова
(инспектор ОНД и ПР подпись) (фамилия, инициалы)


М.П. _____
МБДО «Детский суд №16 комбинированного вида» (заведующий) (фамилия, инициалы)
Баранова Е.А.
Сколкова Т.В.
(зам. заведующего по АХЧ) (фамилия, инициалы)

Акт составлен « 05 » августа 2024г.

24. Заключение председателя комиссии:
МБДО «Детский суд №16 комбинированного вида»
(наименование учреждения)
к новому учебному 2024/25 году готово
(готово/ не готово)

Подпись председателя комиссии _____ П.В. Иванов
« » 20 г.
